



PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
tel. +48 62 7654301
fax +48 62 7642032
www.kalisz.pl

Kalisz, dnia 27.07.2015r.

WBUA.003.0006.2015
D2015.07.02605

Pan
Martin Zmuda
Radny Rady Miejskiej Kalisz

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy rondzie Westerplatte uprzejmie informuję, iż wznoszony budynek realizowany jest na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Kalisz znak WBUA.6740.01.0441.2014 z dnia 1.10.2014r., na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 24A (obr. 073, dz. nr 54), ul. Podmiejskiej, (obr. 073, dz. nr 53), Al. Wojska Polskiego 24-35 (obr. 073, dz. nr 60) oraz Al. Wojska Polskiego (obr. 073, dz. nr 52). Zatwierdzony projekt budowlany posiada niezbędne opinie i uzgodnienia, w tym uzgodnienie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Poznaniu Zakład w Kaliszu zawarte w protokole z narady koordynacyjnej Prezydenta Miasta Kalisz nr WGK.6630.1.32.2014 dot. sprawy nr WGK.6630.290.2014 z dnia 17.09.2014r.

Z zatwierdzonego ww. decyzją projektu zagospodarowania terenu wynika, iż budynek mieszkalny wielorodzinny dziewięciokondygnacyjny zlokalizowany został w odległości:

- ok. 55 metrów od sieci gazowej niskiego ciśnienia (północno – zachodnia strona budynku),
- ok. 62 metrów od sieci gazowej niskiego ciśnienia (północno – wschodnia strona budynku).

Ponadto informuję, iż najmniejsza odległość od narożnika wznoszonego budynku do granicy z działką o nr 61/1 (obręb 073), na której znajduje się sieć gazowa średniego ciśnienia wynosi zgodnie z projektem 12,06 metra. Na działce tej znajduje się również podziemna stacja redukcyjna gazu, dla której w trakcie eksploatacji nie występuje strefa zagrożenia wybuchem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r., poz. 640), wznoszony obiekt został zaprojektowany w odległościach określonych w § 10 ust. 6 pkt. 1 ww. rozporządzenia, które ustala, iż szerokość stref kontrolowanych dla gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa wynosi 1 metr. W omawianej sprawie odległość od wznoszonego budynku wielorodzinnego, zgodnie z projektem, wynosi 12,06 metra.

Informację o lokalizacji i parametrach sieci gazowych, zlokalizowanych na terenie i w pobliżu inwestycji, zawarte są na stronie internetowej miejskiego systemu informacji przestrzennej miasta Kalisza.


Z poważaniem,

w z. Prezydenta Miasta Kalisza

Piotr Kościelny
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Martin Zmuda
Radny Rady Miejskiej Kalisza

Kalisz 07.07.2015r.



07.07.2015

10

Szanowny Pan
Grzegorz Sapiński
Prezydent Miasta Kalisza

p. S. Klobuda
 Sekretar Miasta
 07.07.2015r.

INTERPELACJA

W sprawie budowanego wieżowca przy rondzie Westerplatte.

Szanowny Panie Prezydencie, dotarli do mnie mieszkańcy mocno zaniepokojeni faktem, że w bardzo bliskiej odległości od gazowej sieci niskiego ciśnienia budowany jest budynek wielorodzinny. Bardzo proszę o informację, czy deweloper, który prowadzi tą inwestycję prowadzi ją zgodnie z przepisami prawa budowlanego, które jasno określają odległości sieci gazowych od budynków mieszkalnych.

Z poważaniem,
Martin Zmuda

