


Bogusław Dobkowski  
Radny

Słupsk: 15.01.2018r.



Pan  
Robert Biedroń  
Prezydent  
Miasta Słupska.

Interpelacja międzysesyjna.

Dotyczy: usunięcia usterek i niedoróbek po termomodernizacji  
Szkoły Podstawowej nr 10.

Firma „LES” wykonała termomodernizację obiektu w zasadzie chyba w terminie i jakość robót wydaje mi się jest dość dobra, choć od oceny jakości robót są inspektorzy, którzy te roboty nadzorowali, natomiast w otoczeniu obiektu pozostało „pobojowisko”. Rozumiem, że w zimie niewiele można było w tej kwestii zrobić, ale wiosną **trawniki i nasadzenia będą przynajmniej odtworzone**. Jest jeszcze kwestia, którą sygnalizowałem dyrektorowi i inspektorowi inżynierowi Filiczkowskiemu, ale zachorował i nie był na odbiorze końcowym, a chodzi o stronę północną budynku głównego (od ulicy Orłąt Lwowskich), ponieważ woda z chodnika i skarpy spływa na budynek i w tej chwili nawodniona jest cała ta ściana, a woda stoi nawet na opasce. Taka próba ciśnieniowa izolacji wodnej i termicznej do wiosny może jest i dobra jako test, ale zalecam **ciek prefabrykowany**, ułożony obok opaski **na całej długości ściany północnej** ( od strony ul. Orłąt Lwowskich) z podłączeniem do kanalizacji deszczowej (choćby przez wpust przy pochylni wejściowej). Wydaje mi się też, że chodnik prowadzący od bramy do wejścia głównego, a zdemastowany między innymi przez ciężki transport (meldowałem przejazd betoniarki z pełnym ładunkiem) nie został w dostateczny sposób naprawiony (popękane płytki i zdeformowany profil) i warto na wiosnę jeszcze do tego tematu wrócić i poprawić.

Z poważaniem .....

( Bogusław Dobkowski )

Do wiadomości:

1. Beata Chrzanowska – Przewodnicząca RM.
2. Bogdan Leszczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10.
3. a / a