

80.VII.2 - XV sesja Rady Miejskiej, 30 września 2015

Interpelujący radny: [Krzysztof Kido](#)

Radny poinformował, że w związku ze zbliżającym się terminem odbioru technicznego ringu miejskiego, w zeszłym tygodniu jeszcze raz przejechał trasę na kilku odcinkach, tam gdzie jest już położona warstwa ścieralna, i stwierdził, że wysokość krawężników na przejściach dla pieszych, w tym osób niepełnosprawnych, a także na ścieżkach rowerowych, jest niezgodna z polską normą.

Radny poinformował, że wysokość krawężnika nie może przekraczać 1 cm – warstwa ścieralna jest położona, krawężniki mają 3-4 cm wysokości – jest jeszcze czas, aby to poprawić, ponieważ inaczej, po odbiorze, te prace będą musiały być wykonane na koszt Miasta.

(Odpowiedzi udzielił Z-ca Prezydenta Miasta Marek Biernacki podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września br. - [archiwum transmisji obrad](#))

Prezydent Miasta Słupska
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Słupsk, dn. 13.10.2015 r.



ZAP
[Handwritten signature]

ZIM.ZU.IV.0057/³⁰ /2015



Sz.P.
Krzysztof KIDO
RADNY
Rady Miejskiej w Słupsku

Nawiązując do Pana interpelacji sesyjnej z dnia 30 września br. dotyczącej wysokości krawężników na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów realizowanej inwestycji pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku” uprzejmie informuję, że w listopadzie br. Inżynier Kontraktu przeprowadzi szczegółowe kontrole elementów infrastruktury wykonanych w ramach przedmiotowej inwestycji. Powyższej kontroli podlegać będzie również wysokość krawężników na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów i dla każdej stwierdzonej nieprawidłowości zostanie wskazany sposób jej naprawy w ramach realizowanego kontraktu.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
[Handwritten signature]
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Do wiadomości:

1. Pani Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
2. a/a