

Prezydent Miasta Słupska
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Słupsk, dn. 03.10.2017 r.



PT-III.0003.31.2017

MIĘSTO WIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

D
A
T
A

04-10-2017

wpłynęło

L.dz. MM3 podpis. [signature]

Sz. P.

Bogusław DOBKOWSKI

Radny Rady Miejskiej w Słupsku

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na sesji Rady Miejskiej w Słupsku w dniu 27 września br. pod nr ORM.0003.139.2017 w sprawie budowy schodów terenowych pomiędzy ulicami Wczasową i Kaszubską uprzejmie informuję, że z uwagi na znaczną różnicę wysokości pomiędzy przedmiotowymi ulicami nie było możliwe wybudowanie ciągu do wykorzystania przez pieszych bez zastosowania schodów. Z uwagi na konieczność pokonania na odcinku około 41 metrów wysokości ponad 6,6 metra pochylenie podłużne takiego ciągu wyniosłoby około 16%, zaś zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylenie podłużne chodnika lub samodzielnego ciągu pieszego nie powinno przekraczać 6%. Przy większych pochyleniach należy stosować schody lub pochylnie. Pochylenie podłużne pochylni dla ruchu pieszych nie powinno być większe niż 8%, a wyjątkowo 10%, gdy długość jej nie przekracza 10 m lub w wypadku pochylni zadaszonej. Mając powyższe na względzie nie było możliwości zaprojektowania połączenia bez zastosowania schodów. Ponadto z uwagi na bezpieczeństwo pieszych, uwzględniając charakterystykę zaprojektowanych schodów nie było możliwości uwzględnienia bezpiecznych zjazdów dla wózków dziecięcych. Natomiast dla zapewnienia komunikacji osobom na wózkach inwalidzkich wymagane byłoby spełnienie wyżej przytoczonych wymogów dla chodników i pochylni.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Iwona Wójcik
SEKRETAŃKZ MIASTA

Do wiadomości:

Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku